



Nr obwodu	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Opis	Gn. porządkowe pom. 0,01, pom. 0,02, pom. 0,03	Gn. porządkowe pom. 0,04, pom. 0,10	Gn. porządkowe pom. 0,05, pom. 0,06, pom. 0,07	Gn. porządkowe pom. 0,08	Gn. porządkowe pom. 0,09	Rezerwa	Gn. porządkowe pom. 1,01, pom. 1,02, pom. 1,03	Gn. porządkowe pom. 1,04, pom. 1,05	Gn. porządkowe pom. 1,06	Gn. porządkowe pom. 1,07	Rezerwa	Rezerwa
Moc	0,3kW/230V	0,4kW/230V	0,3kW/230V	0,7kW/230V	0,3kW/230V	0,5kW/230V	0,3kW/230V	0,2kW/230V	0,7kW/230V	0,4kW/230V	0,5kW/230V	0,5kW/230V
Typ przew.	YDypżo 3x2,5	YDypżo 3x2,5	YDypżo 3x2,5	YDypżo 3x2,5	YDypżo 3x2,5	—	YDypżo 3x2,5	YDypżo 3x2,5	YDypżo 3x2,5	YDypżo 3x2,5	—	—

Zmiana	Branża Elektryczna						Nazwa rys. Schemat rozdzielnic RG	
Zastępuje								
Zas.przez								
Skala								
Stadium Projekt wykonawczy								
Arch.								
	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Temat: Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku byłego prosektorium wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wołowej 30 w Wodzisławiu Śląskim Inwestor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ul. Wołowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski	Nr rys. E/10.2 Nr proj. KMN/A98	
	Opr.	inż.D.Matysiaś		08.2017				
	Proj.	inż.A.Zielonka	1262/06	08.2017				
	Spr.							