

Wodzisław Śląski, dn. <sup>15</sup>..... listopada 2018 r.

**Zamawiający:**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
ul. Wałowa 30  
44-300 Wodzisław Śląski

**Do wszystkich Wykonawców nr post.: PCPR/070/23980/1/PN/2018**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PCPR/070/23980/1/PN/2018, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: Oaza aktywności**”

**Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Działając w imieniu zamawiającego – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), udzielam wyjaśnień oraz jednocześnie dokonuję zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opublikowanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: Oaza aktywności**”, przedstawiając treść pytań wraz z udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami i dokonanymi zmianami:

**Pytanie 1:**

„**W związku z przystąpieniem do przetargu nieograniczonego dot. przebudowy i rozbudowy budynku byłego prosektorium wraz z zagospodarowaniem terenu w Wodzisławiu Śląskim (...) jako Oferent, zwraca się z prośbą o przesłanie projektu dot. palowania.**”

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający informuje, iż projekt palowania zawarty jest w dokumentacji wykonawczej, opublikowanej na stronie internetowej zamawiającego <https://pcpr.bip.powiatwodzislawski.pl>. Typ i technologię wykonania pali (pale wiercone, typu przemieszczeniowego) opisano w opisie technicznym do projektu wykonawczego. Rozmieszczenie, średnicę (fi 460 mm), liczbę pali (33 szt.) oraz ich długość średnią (10,0 m) podano na rys. KW/1 Fundamenty - rysunek zestawczy. Szczegóły pali wraz z rozwinięciami zbrojenia podano na rys. KW/2 Fundamenty - detale. Wycena dotycząca wykonania pali powinna obejmować: wykonanie dokumentacji warsztatowej, mobilizację i transport sprzętu, tyczenie, inwentaryzację i wykonanie dokumentacji powykonawczej, przygotowanie platformy roboczej, wykonanie 33 pali wierconych typu przemieszczeniowego o średnicy 46 cm, długości średniej 10 m, zbrojonych koszami 5ø14 lub 7ø20 mm, skucie głowic pali, zagospodarowanie technologicznych pozostałości betonu.

W ofercie należy przewidzieć również ewentualną weryfikację przyjętych założeń po wykonaniu badań gruntu metodą statyczną CPT przez producenta pali oraz koszty próbnych obciążeń pali.

**Pytanie 2:**

„**Technologia pali przemieszczeniowych charakteryzuje się przemieszczaniem gruntu na boki, z jego dogęszczaniem w czasie wkręcania i podnoszenia świdra. Czy istniejące fundamenty będą znajdowały się w strefie oddziaływania projektowanych pali przemieszczeniowych? Czy przeprowadzona została analiza oddziaływania projektowanych pali przemieszczeniowych na istniejące fundamenty?**”

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający informuje, iż projektowane pale nie będą negatywnie oddziaływać na istniejący budynek. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie pali wierconych ze względu na brak wibracji przy ich realizacji. Pod projektowaną ścianą dylatacyjną przy istniejącym budynku zaprojektowano odpowiednie poszerzenie ławy, oraz mimośrodowe przesunięcie pala z dala od istniejącej konstrukcji.

**Pytanie 3:**

„**Proszę o udostępnienie badań geologicznych.**”

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający informuje, iż Opinia geotechniczna dotycząca określenia warunków gruntowo-wodnych rozbudowy i przebudowy budynku byłego prosektorium wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy

Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim (lipiec 2017 r.) oraz Dokumentacja badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny określające warunki gruntowo-wodne rozbudowy i przebudowy budynku byłego prosektorium wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim (lipiec 2017 r.) dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego są załączone w Dziale II SIWZ, załączniku 1 „Projekt Budowlany” w części opisowej projektu ogólnobudowlanego.

**Pytanie 4:**

**„Proszę o podanie obciążeń na projektowane pale.”**

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający wskaże obciążenie na projektowane pale poprzez zmianę SIWZ i zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego <https://pcpr.bip.powiatwodzislawski.pl> pliku pn. „Zmiana treści SIWZ - Zestawienie obciążeń na fundamenty”. Zestawienia obciążeń zostały zebrane na ławy nad projektowanymi palami. Obciążenia zebrano oddzielnie dla każdej z osi konstrukcyjnych.

**Pytanie 5:**

**„Czy dopuszcza się stosowanie innych technologii wykonywania pali zamiast projektowanych pali wierconych typu przemieszczeniowego?”**

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający nie dopuszcza stosowania innych technologii wykonywania pali. Pale wiercone typu przemieszczeniowego wybrano m.in. z uwagi na brak wibracji podczas wykonywania pali (bliskość istniejących fundamentów) oraz przyjazną procedurę montażu (brak urobku podczas wiercenia, szybkość wykonania, czysty plac budowy).

**Pytanie 6:**

**„Czy dopuszcza się zmianę technologii wykonywania projektowanych pali wierconych typu przemieszczeniowego na pale wiercone CFA?”**

**Odpowiedź 6:**

Zamawiający nie dopuszcza stosowania innych technologii wykonywania pali. Zastosowanie pali wierconych typu przemieszczeniowego pozwala na mniejsze zużycie betonu oraz zapewnia większą nośność, przy jednocześnie zmniejszonej średnicy pała w porównaniu do pali CFA.

**Pytanie 7:**

**„Czy wykonawca robót palowych powinien wykonać projekt wykonawczy pali?”**

**Odpowiedź 7:**

Tak, wycena powinna obejmować również wykonanie szczegółowego projektu warsztatowego palowania.

**Pytanie 8:**

**„Proszę o podanie ilości obciążeń próbnych pali jaką należy wykonać?”**

**Odpowiedź 8:**

Należy przeprowadzić co najmniej jedno próbne obciążenie statyczne metodą belki odwróconej. W wycenie należy uwzględnić koszt wykonania dodatkowych pali kotwiących.

**Pytanie 9:**

**„Proszę o udostępnienie rysunków zbrojenia pali.”**

**Odpowiedź 9:**

Zamawiający informuje, iż szczegóły pali wraz z rozwinięciami zbrojenia podane zostały na rysunku numer KW/2 Fundamenty-detale zamieszczonym w Dziale II SIWZ, załączniku nr 2 „Projekt wykonawcy – część I” w części rysunkowej projektu ogólnobudowlanego jako „51.KW2 Fundamenty detale”.

**Pytanie 10:**

**„Czy jako zbrojenie pali można zastosować zbrojenie kształtowników gorącocalcowanych?”**

**Odpowiedź 10:**

Nie. Jako zbrojenie pali należy zastosować przyjęte w dokumentacji projektowej kosze zbrojeniowe 5 $\phi$ 14 mm lub 7 $\phi$ 14 mm.

W związku z udzielonymi odpowiedziami informuję, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień **29.11.2018 r.**

W konsekwencji ulega zmianie brzmienie Działu I SIWZ „Instrukcja dla Wykonawców”:

1) **w Rozdziale X „Wadium”:**

pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. przed **29.11.2018 r. godz. 12:00**, przy czym wadium w pieniądzu, zamawiający będzie uważał się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.”

2) **w Rozdziale XIII „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:**

pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Oferty należy składać w formie pisemnej, w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30 (pok. 11 - parter), w terminie do dn. **29.11.2018 r. godz. 12:00.**”

pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia wraz z pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu oraz faksu oraz adres e-mail, z dopiskiem **„OFERTA – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 29.11.2018 r. godz. 12:15.”**”

pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„**Otwarcie złożonych ofert** nastąpi w dniu **29.11.2018 r. godz. 12:15** w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30 (pok. 6 - parter).”

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić przedstawione wyjaśnienia i dokonane zmiany podczas sporządzania ofert.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Ponadto informujemy, iż przedmiotowe zmiany zostały zamieszczone w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 listopada 2018 r. pod numerem

500273101-N-2018

Zastępca Dyrektora  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Wodzisławiu Śląskim  
mgr Danuta Marciniak

Rozdzielnik:

- 1) Wykonawcy zidentyfikowani w postępowaniu
- 2) Strona internetowa: <https://pcpr.bip.powiatwodzislawski.pl>

Kopia:

aa