



Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Opis	Oświetlenie pom. 0.01, pom. 0.02, pom. 0.03	Oświetlenie pom. 0.04, pom. 0.10	Oświetlenie pom. 0.05, pom. 0.06, pom. 0.07	Oświetlenie pom. 0.08	Oświetlenie pom. 0.09	Oświetlenie pom. 1.01, pom. 1.02, pom. 1.03	Oświetlenie pom. 1.04, pom. 1.05	Oświetlenie pom. 1.06	Oświetlenie pom. 1.07	Oświetlenie awaryjne parter	Oświetlenie awaryjne piętro	Oświetlenie zewnętrzne
Moc	0,5kW/230V	0,4kW/230V	0,6kW/230V	1,1kW/230V	0,3kW/230V	0,5kW/230V	0,4kW/230V	1,1kW/230V	0,3kW/230V	0,1kW/230V	0,05kW/230V	0,5kW/230V
Typ przew.	YDYp 3x1,5/4x1,5	YDYp 3x1,5/4x1,5	YDYp 3x1,5/4x1,5	YDYp 3x1,5/4x1,5	YDYp 3x1,5/4x1,5	YDYp 3x1,5/4x1,5	YDYp 3x1,5/4x1,5	YDYp 3x1,5/4x1,5	YDYp 3x1,5/4x1,5	YDYpžo 4x1,5	YDYpžo 4x1,5	YKYžo 3x2,5

Zmiana	Branża Elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Temat: Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku byłego prosektorium wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim	Nazwa rys. Schemat rozdzielnic RG
Zastępuje	Stadium Projekt budowlany	Opr.	inż.D.Matysiak		07.2017			
Zas.przez	Arch.	Proj.	inż.A.Zielonka	1262/06	07.2017		Inwestor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ul. Wałowa 30, 44–300 Wodzisław Śląski	Nr rys. E/11
Skala		Spr.	inż.A.Kadlec	392/94	07.2017			Nr proj. KMN/A98



Nr obwodu	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Opis	Gn. porządkowe pom. 0.01, pom. 0.02, pom. 0.03	Gn. porządkowe pom. 0.04, pom. 0.10	Gn. porządkowe pom. 0.05, pom. 0.06, pom. 0.07	Gn. porządkowe pom. 0.08	Gn. porządkowe pom. 0.09	Rezerwa	Gn. porządkowe pom. 1.01, pom. 1.02, pom. 1.03	Gn. porządkowe pom. 1.04, pom. 1.05	Gn. porządkowe pom. 1.06	Gn. porządkowe pom. 1.07	Rezerwa	Rezerwa
Moc	0,3kW/230V	0,4kW/230V	0,3kW/230V	0,7kW/230V	0,3kW/230V	0,5kW/230V	0,3kW/230V	0,2kW/230V	0,7kW/230V	0,4kW/230V	0,5kW/230V	0,5kW/230V
Typ przew.	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	—	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	—	—

Zmiana	Branża Elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Temat: Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku byłego prosektorium wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim	Nazwa rys. Schemat rozdzielnicy RG	
Zastępuje	Stadium Projekt budowlany	Opr.	inż.D.Matysiak		07.2017				
Zas.przez		Proj.	inż.A.Zielonka	1262/06	07.2017		Inwestor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski	Nr rys. E/11	Nr proj. KMN/A98
Skala	Arch.	Spr.	inż.A.Kadlec	392/94	07.2017				



Nr obwodu	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Opis	Agregat wody lodowej	Zasilanie klimakonwektoru	Zasilanie klimakonwektoru	Zasilanie klimakonwektoru	Zasilanie centrali wentylacyjnej N1W1	Zasilanie wentylatora wywiewnego W1.1	Zasilanie wentylatora wywiewnego W1.2	Zasilanie wentylatora wywiewnego W1.3	Zasilanie wentylatora wywiewnego W2	Zasilanie wentylatora nawiewnego W3	Zasilanie rozdzielnic windy
Moc	10,0kW/400V	0,033kW/230V	0,033kW/230V	0,028kW/230V	2,7kW/230V	0,032kW/230V	0,01kW/230V	0,021kW/230V	0,065kW/230V	0,054kW/230V	2,0kW/230V
Typ przew.	YKYżo 5x6	YDYpżo 3x1,5	YDYpżo 3x1,5	YDYpżo 3x1,5	YDYpżo 3x2,5	YDYpżo 3x1,5	YDYpżo 3x1,5	YDYpżo 3x1,5	YKYżo 3x1,5	YDYpżo 3x1,5	YDYpżo 3x2,5

Zmiana	Branża Elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Temat: Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku byłego prosektorium wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim	Nazwa rys. Schemat rozdzielnic RG	
Zastępuje	Stadium Projekt budowlany	Opr.	inż.D.Matysiak		07.2017		Inwestor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ul. Wałowa 30, 44–300 Wodzisław Śląski	Nr rys. E/11	Nr proj. KMN/A98
Zas.przez	Arch.	Proj.	inż.A.Zielonka	1262/06	07.2017				
Skala		Spr.	inż.A.Kadlec	392/94	07.2017				