Rozdzielnica w budynku warsztatów terapii zajęciowej



Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Opis	**Oświetlenie pom. 0.01, pom. 0.02, pom. 0.03**	**Oświetlenie pom. 0.04, pom. 0.10**	**Oświetlenie pom. 0.05, pom. 0.06, pom. 0.07**	**Oświetlenie pom. 0.08**	**Oświetlenie pom. 0.09**	**Oświetlenie pom. 1.01, pom. 1.02, pom. 1.03**	**Oświetlenie pom. 1.04, pom. 1.05**	**Oświetlenie pom. 1.06**	**Oświetlenie pom. 1.07**	**Oświetlenie awaryjne parter**	**Oświetlenie awaryjne piętro**	**Oświetlenie zewnętrzne**
Moc	0,5kW/230V	0,4kW/230V	0,6kW/230V	1,1kW/230V	0,3kW/230V	0,5kW/230V	0,4kW/230V	1,1kW/230V	0,3kW/230V	0,1kW/230V	0,05kW/230V	0,5kW/230V
Typ przew.	YDYp 3x1,5/4x1,5	YDYp 3x1,5/4x1,5	YDYp 3x1,5/4x1,5	YDYp 3x1,5/4x1,5	YDYp 3x1,5/4x1,5	YDYp 3x1,5/4x1,5	YDYp 3x1,5/4x1,5	YDYp 3x1,5/4x1,5	YDYp 3x1,5/4x1,5	YDYpżo 4x1,5	YDYpżo 4x1,5	YKYżo 3x2,5

Zmiana	Branża Elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Temat: Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku byłego prosektorium wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Watowej 30 w Wodzisławiu Śląskim
Zastępuje	Stadium Projekt wykonawczy	Opr.	inż.D.Matysiak		08.2017		
Zas.przez	Arch.	Proj.	inż.A.Zielonka	1262/06	08.2017		Inwestor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ul. Watowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski
Skala		Spr.					

Nazwa rys. Schemat rozdzielnicy RG

Nr rys. E/10.1

Nr proj. KMN/A98