

LEGENDA:

- Kanał nawiewny
- Kanał wywiewny
- Kanał czerpny
- Kanał wyrzutowy
- Zawór wentylacyjny nawiewny/wywiewny
- Kratka wentylacyjna prostokątna nawiewna/wywiewna
- Tłumik kanałowy prostokątny
- Tłumik kanałowy okrągły
- Przepustnica prostokątna
- Przepustnica okrągła
- Drzwiowa kratka transferowa
- Rewizja w stropie podwieszonym

UWAGI:

1. Podejścia do nawiewników i wywiewników zaopatrzyć w przepustnice regulacyjne.
2. Na kanałach należy zamontować klapy rewizyjne do czyszczenia kanałów.
3. Kanały wentylacyjne należy zaizolować termicznie izolacją z wełny mineralnej grubości:
- 40mm - kanały nawiewne i wywiewne wewnątrz budynku do urządzeń z odzyskiem ciepła,
- 80mm - kanały czerpne wewnątrz budynku.
4. Wykonać konstrukcję wsporczą pod kanały wentylacyjne stalowe w rozstawie max. 3m.
5. Połączenia instalacji z urządzeniami należy wykonać z zastosowaniem króćców elastycznych.
6. Mocowania urządzeń należy zaopatrzyć w gumowe wibroizolatory.
7. Sposób posadowienia urządzeń wg. projektu konstrukcyjnego.
8. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej.
9. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
10. Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobów WYKONAWCZYch czy technologii należy traktować jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów WYKONAWCZYch i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach WYKONAWCZYch) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i projektantem.
11. Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie ze stanem istniejącym, a wszelkie odstępstwa należy konygować przy udziale projektanta i użytkownika.

NR RYS.:	TEMAT:	**PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU BYŁEGO PROSEKTORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. WAŁOWEJ 30 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM**
IWE-02	W RAMACH ZADANIA:	ROZBUDOWA BUDYNKU ORAZ PRZYSTOSOWANIE TERENU PRZY UL. WAŁOWEJ 30 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU P.N. OAZA AKTYWNOŚCI
	ETAP:	PROJEKT WYKONAWCZY
	BRANŻA:	SANITARNA
DATA: sierpień 2017 r.	ADRES:	ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski
	INWESTOR:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski
SKALA: 1:50	NAZWA RYSUNKU:	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT 1 PIĘTRA

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Mirosław Wyderka	upr. nr SLK/2776/PWOS/09	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Lidia Wyderka	upr. nr SLK/4943/POOS/13	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Agata Motyl		

A2+1