



1. Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)
2. Proj. przewody kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych "litych"  
PVC-U SDR34 SN8
3. Przewody kanalizacyjne układać na podsypce  
piaskowej o grubości min. 20cm i zasypać obyspką o grubości min. 30cm
4. Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,2m, przewody ułożone powyżej  
ocieplić
5. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej  
Lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
6. Rzędne wjazdów studzienek dostosować  
do poziomu terenu
7. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
8. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
9. Rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i profilami
10. Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż